



CERC 2017 - 125/25.04.2017

Aprobat

DIRECTOR  
Claudiu DRAGOMIR

## CAIET DE SARCINI

pentru achiziția publică de ”Servicii de reparare și întreținere a generatoarelor”.

**COD CPV-50532300-6.**

### 1. Obiectul:

Obiectul Caietului de sarcini îl constituie realizarea **Serviciilor de reparare și întreținere a generatoarelor**, cod **CPV-50532300-6**, la obiectivul Centrul regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive, str. Paul Morand 15, Parc industrial Freidorf, Timișoara, jud. Timiș, constând în servicii de reparare și întreținere a ansamblului de asigurare cu energie electrică în caz de avarie la rețeaua publică, compus din generator de curent tip ”Himoinsa” (diesel trifazat de, 33 Kw HHW-40 T5) și UPS

Cerințele din Caietului de sarcini reprezintă condițiile minimale obligatorii pe baza cărora operatorii economici specializați prezintă oferte ce vor conduce la atribuirea Contractului pentru realizarea: **Servicii de reparare și întreținere a generatoarelor**, cod **CPV -50532300-6**.

Pentru încheierea Contractului se va prezenta de către firma câștigătoare dovada că nu se încadrează în prevederile art. 59, art.60, art. 164, art.165 și art. 167 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice.

Lista cu persoanele ce dețin funcții de decizie în autoritatea contractantă:

Ioan BONTILĂ

Maria CHIRIȚĂ

Florea DORCEA

Claudiu DRAGOMIR

Dorin PĂTRUȚI

### 2. Durata contractului

Durata contractului pentru executarea ”Servicii de reparare și întreținere a generatoarelor” este **de la semnarea contractului până la 31 Decembrie 2017**.

### 3. Cerințe specifice

**Serviciul de reparare și întreținere a generatoarelor**, va fi efectuat de către o entitate specializată, conform legii, și constă din repararea și întreținerea ansamblului de asigurare cu energie electrică în caz de avarie la rețeaua publică, compus din generator de curent tip ”Himoinsa” (diesel trifazat, 33 Kw HHW-40 T5) și UPS, constând în vizite/verificări periodice (lunare și ori de câte ori este nevoie), verificarea/înlocuirea/completarea consumabilelor specifice ansamblului de mai sus, incluzând, dar nelimitându-se la: uleiul de ungere API CF, SAE 15 W40, filtrul de ulei, filtrul de aer, filtru de combustibil,

Pagina 1 din 2



combustibil, verificările accesoriilor motorului grupului electrogen "Himoinsa" și anume echipamentul electric, baterie-alternator- demaror, verificarea tabloului de control al grupului electrogen cu dispozitivele de măsură și a rezistenței de preîncălzire și a tuturor componentelor care fac parte integrantă, punerea la dispoziție a unui echipament asemănător în caz de necesitate, alte activități de întreținere a ansamblului mai sus menționat.

#### **4. Recepția cantitativă și calitativă a serviciului.**

Recepția cantitativă și calitativă a serviciului constă în menținerea în stare de funcționare a generatorului, pe bază de proces-verbal de intervenție/recepție lunar.

#### **5. Responsabilitatea prestatorului**

Prestatorul este obligat, prin personalul propriu angajat pentru executarea prezentului contract, să cunoască și să respecte îndatoririle ce-i revin și prevederile legale, fiind direct răspunzător.

#### **6. Cerințe asupra ofertei**

Oferta financiară va fi prezentată sub forma lei fără TVA/lună calendaristică, pentru realizarea " **Servicii de reparare și întreținere a generatoarelor**".

Întocmit,  
Responsabil Administrativ - I.T.  
Florea DORCEA